

INVITAȚIE

Prin prezenta, vă aducem la cunoștință că, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați este interesată să achiziționeze „**Servicii de verificare și încărcare stingătoare de incendiu**”, și vă invităm să depuneți oferta tehnică și financiară, având în vedere următoarele:


1. Denumirea autorității contractante: Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați
Cod de identificare: 3127522
Adresa: Str. Domnească Nr. 47, Galați, România
Telefon: 0236419177
Fax: 0236419177
2. Denumire invitație „**Servicii de verificare și încărcare stingătoare de incendiu**”, conform caietului de sarcini
3. Modalitatea de desfășurare: achiziție directă.
4. Împărțirea pe lot-uri: da
5. Valoarea estimată fără TVA defalcata astfel:
 - Lot 1 Caminele Studentesti – **3240 lei fara TVA**
 - Lot 2 Navele Universitatii Colegiu si Egreta – **656 lei fara TVA**
6. Criteriu de atribuire: **prețul cel mai scăzut**
7. Cod CPV: 50413200-5
8. Tip contract: prestare de servicii
9. Obiectul contractului: „**Servicii de verificare și încărcare stingătoare de incendiu**”
10. Data limită de depunere a ofertelor: 2.12.2015
11. Adresa la care se transmit ofertele: Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, Str. Domnească Nr. 47, Galați, România, cod poștal 800008, Registratură, e-mail: nicoleta.chiriac@ugal.ro
12. Limba de redactare a ofertei: Română

13. Tip de finanțare și modalitate de plată: Plata se face pana la data de 31.12.2015, de la prestarea de servicii, din fonduri proprii, ale Universității, în contul prestatorului, deschis la Trezoreria Statului.
14. Moneda în care se transmite oferta de preț: lei
15. Modul de obținere a documentației: atașat invitației.
16. Persoana de contact: Nicoleta Chiriac, tel. 0336130115, e-mail: nicoleta.chiriac@ugal.ro
17. În eventualitatea în care oferta dumneavoastră corespunde din punct de vedere al solicitărilor din caietul de sarcini, se încadrează în valoarea estimată precizată în invitație și este clasată pe primul loc, achiziția se va finaliza prin cumpărare directă/catalogul dvs. din SEAP.
18. Vă rugăm să confirmați primirea prezentei invitații, la numărul de fax 0236419177 sau la adresa de e-mail: nicoleta.chiriac@ugal.ro.

Rector,
Prof. Univ. Dr. Ing. ~~Iliaș Gabriel Birsac~~



Director General Investiții și Resurse Umane
Ing. Cezar BICHESCU



Șef Serviciu Achiziții
Ec. Marian DĂNĂILĂ



Întocmit,
Nicoleta Chiriac





SE APROBĂ,

RECTOR,

Prof. dr. ing. Iulian Gabriel BÎRSAN

CAIET DE SARCINI

“Servicii de verificare și încărcare stingătoare de incendiu”

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.

Neofertarea unei pozitii din cadrul pachetului duce la respingerea ofertei.

1. Obligații ale prestatorului de servicii

Pentru derularea în bune condiții a serviciilor contractate prestatorul are următoarele obligații:

- Stingătoarele vor fi ridicate de către prestator, pe baza de proces verbal de predare – primire de la obiectivele Universității, iar după prestarea serviciilor prestatorul va livra stingătoarele la aceleși obiective.

2. Alte specificații

Perioada de garanție acordată stingătoarelor va fi de 1 an.

În cazul în care, pentru stingerea unui început de incendiu la punctele de lucru ale beneficiarului sau altor terți utilizatori, nu au putut fi utilizate stingătoarele livrate de prestator ca urmare a unor deficiențe pe care organele abilitate pentru anchetarea acestui tip de incident le consideră cauzate de calitatea defectuoasă a operațiilor de încărcare - verificare,

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI



răspunderea materială, civilă și penală pentru daunele aduse, revine prestatorului.

Lot 1 – Caminele Studentesti

Valoare fara TVA – 3240 lei

Nr. Crt.	Denumire produs	Cod CPV	U.M	Cantitate	Caracteristici minime
1.	Incarcat- verificat stingătoare P3	50413200-5	Buc	41	Operațiuni de încărcare cu substanța antiincendiu caracteristică modelului, verificare etansietate, verificare sistem evacuare, verificare mecanisme, vopsire in culoare rosie, etichetare, montaj plasa protectie, sigilare
2.	Incarcat- verificat stingătoare G6	50413200-5	Buc	12	Operațiuni de încărcare cu substanța antiincendiu caracteristică modelului, verificare etansietate, verificare sistem evacuare, verificare mecanisme, vopsire in culoare rosie, etichetare, montaj plasa protectie, sigilare
3.	Incarcat- verificat stingătoare P6	50413200-5	Buc	58	Operațiuni de încărcare cu substanța antiincendiu caracteristică modelului, verificare etansietate, verificare sistem evacuare, verificare mecanisme, vopsire in culoare rosie, etichetare, montaj plasa protectie, sigilare
4.	Incarcat- verificat stingătoare G3	50413200-5	Buc	19	Operațiuni de încărcare cu substanța antiincendiu caracteristică modelului,

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI



					verificare etansietate, verificare sistem evacuare, verificare mecanisme, vopsire in culoare rosie, etichetare, montaj plasa protectie, sigilare
5.	Incarcat- verificat stingătoare SM9	50413200-5	Buc	5	Operațiuni de încărcare cu substanța antiincendiu caracteristică modelului, verificare etansietate, verificare sistem evacuare, verificare mecanisme, vopsire in culoare rosie, etichetare, montaj plasa protectie, sigilare
6.	Incarcat- verificat stingătoare G5	50413200-5	Buc	12	Operațiuni de încărcare cu substanța antiincendiu caracteristică modelului, verificare etansietate, verificare sistem evacuare, verificare mecanisme, vopsire in culoare rosie, etichetare, montaj plasa protectie, sigilare

Lot 2 – Navele Universitatii Colegiu si Egreta

Valoare fara Tva – 656 lei

Nr. Crt.	Denumire produs	Cod CPV	U.M	Cantitate	Caracteristici minime
1.	Incarcat- verificat stingătoare P6	50413200-5	Buc	2	Operațiuni de încărcare cu substanța antiincendiu caracteristică modelului, verificare etansietate, verificare sistem evacuare, verificare mecanisme, vopsire in culoare rosie, etichetare, montaj plasa

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI



					protecție, sigilare
2.	Incarcat- verificat stingătoare G6	50413200-5	Buc	2	Operațiuni de încărcare cu substanța antiincendiu caracteristică modelului, verificare etansietate, verificare sistem evacuare, verificare mecanisme, vopsire în culoare rosie, etichetare, montaj plasa protecție, sigilare
3.	Incarcat- verificat stingătoare SM6	50413200-5	Buc	5	Operațiuni de încărcare cu substanța antiincendiu caracteristică modelului, verificare etansietate, verificare sistem evacuare, verificare mecanisme, vopsire în culoare rosie, etichetare, montaj plasa protecție, sigilare
4.	Incarcat- verificat stingătoare SM9	50413200-5	Buc	6	Operațiuni de încărcare cu substanța antiincendiu caracteristică modelului, verificare etansietate, verificare sistem evacuare, verificare mecanisme, vopsire în culoare rosie, etichetare, montaj plasa protecție, sigilare

În cazul în care în urma verificării s-au identificat disfuncționalități ale stingătoarelor mai sus menționate, ofertantul va asigura operațiunile de reparație a acestora, folosind lista de repere de mai jos cu prețurile maxim acceptate trecute în tabel.

Ofertantul va înainta în acest sens către beneficiar un deviz de reparații ce va fi aprobat sau respins de către beneficiar după caz.

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI



Denumire Produs	Preț/Bucată fara TVA
Ansamblu corp evacuare tip G	56,45
Ansamblu corp evacuare tip SM/P	20,16
Ansamblu corp evacuare tip P/M carosabil	36,29
Ansamblu corp evacuare tip P1	12,90
Butelie	16,13
Colier tip P	1,61
Colier tip carosabil	3,63
Diuza	1,61
Etichete	1,21
Furtun refulare	4,03
Manometru tip P	4,03
Manometru tip P/SM carosabil	50
Maner declansator	8,06
Parghie declansatoare	5,64
Palnie G	3,22
Reparat corp evacuare	7,26
Roata metalica cu element rulare cauciucat	29,03
Sigurante metal-plastic	0,40
Stut evacuare plastic	2,01
Teava de refulare	4,03
Tub protectie	3,63
Manson protectie	2,42
Palnie G	3,22
Furtun refulare P50	6,05
Teava generatoare tip SM	7,26

Ofertantul va asigura beneficiarului stingătoare de incendiu în locul celor preluate spre a fi încărcate și verificate. Stingătoarele înlocuitoare vor avea aceleași caracteristici cu cele preluate în cadrul operațiunii.

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI



Ofertantul va ridica stingătoarele din toate locațiile în care beneficiarul le are depozitate sau dispuse pe clădiri și va derula procedura de încărcare-verificare a acestora în maxim 4 zile lucrătoare.

Notă:

Acolo unde apar specificații tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație se va citi „sau echivalent”.

Răspunderea pentru conținutul caietului de sarcini aparține persoanei din departamentul/ compartimentul autorității contractante ce procedează la întocmirea/ completarea/actualizarea acestuia, pe baza necesităților asumate de compartimentul respectiv.

Plata se va face în 30 de zile de la emiterea facturii.

DIRECTOR, Directia Camine, Cantine si Proiecte Studentesti

Ec. Rodeanu Bogdan

Ing. Obreja Aurica