



INVITAȚIE

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI
Nr. înregistrare 16438
Data intrare/ieșire 12.05.2016


Prin prezenta, vă aducem la cunoștință că, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați este interesată să achiziționeze **„Lucrări de reparații la rețeaua de hidranți din Cămin B Str. Parcului Nr. 4”** și vă invităm să depuneți oferta tehnică și financiară, având în vedere următoarele:

1. Denumirea autorității contractante: Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați
Cod de identificare: 3127522
Adresa: Str. Domnească Nr. 47, Galați, România
Telefon: 0236419177
Fax: 0236419177
2. Denumire invitație **„Lucrări de reparații la rețeaua de hidranți din Cămin B Str. Parcului Nr. 4”**, conform caietului de sarcini
3. Modalitatea de desfășurare: achiziție directă.
4. Pentru depunerea ofertei se vor completa formularele atașate prezentei invitații.
5. Vizitarea amplasamentului se poate efectua în baza unei cereri
6. Împărțirea pe lot-uri: nu
7. Valoarea estimată fără TVA: **42500 lei defalcat astfel:**
 - Execuție lucrări de reparații la rețeaua de hidranți din Cămin B – **40476,19 lei**
 - Cheltuieli diverse și neprevăzute pentru lucrări de reparații la rețeaua de hidranți din Cămin B, Str. Parcului Nr. 4, 5% din valoarea estimată – **2023,81 lei**
8. Criteriu de atribuire: *prețul cel mai scăzut*
9. Cod CPV: 4533200-3
10. Tip contract: *lucrări*
11. Obiectul contractului: **„ Lucrări de reparații la rețeaua de hidranți din Cămin B Str. Parcului Nr. 4”**
12. Data limită de depunere a ofertelor: 25.05.2016
13. Adresa la care se transmit ofertele: Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, Str. Domnească Nr. 47, Galați, România, cod poștal 800008, Registratură, e-mail: nicoleta.chiriac@ugal.ro
14. Limba de redactare a ofertei: Română

15. Tip de finanțare și modalitate de plată: Plata se face în termen de maxim 30 de zile, după executarea lucrărilor, din fonduri bugetare, în contul executantului, deschis la Trezoreria Statului.
16. Moneda în care se transmite oferta de preț: lei
17. Modul de obținere a documentației: atașat invitației.
18. Persoana de contact: Nicoleta Chiriac, tel. 0336130115, e-mail: nicoleta.chiriac@ugal.ro
19. În eventualitatea în care oferta dumneavoastră corespunde din punct de vedere al solicitărilor din caietul de sarcini, se încadrează în valoarea estimată precizată în invitație și este clasată pe primul loc, achiziția se va finaliza prin cumpărare directă/catalogul dvs. din SEAP.
20. Vă rugăm să confirmați primirea prezentei invitații, la numărul de fax 0236419177 sau la adresa de e-mail: nicoleta.chiriac@ugal.ro.

Rector,

Prof. Univ. Dr. Ing. Iulian Gabriel Bîrsan


Director General Direcția Economică

Investiții și Relații Internaționale

Ing. Cezar BICHESCU

Director Direcția Achiziții și Investiții

Ec. Marian DĂNĂILĂ

Întocmit,

Nicoleta Chiriac

APROBAT
RECTOR
prof. univ. dr. ing. Iulian Gabriel Bîrsan

CAIET DE SARCINI

Lucrări de reparații la rețeaua de hidranți
din Cămin B str. Parcului nr. 4

OBIECTUL prezentei proceduri îl constituie, execuția unor lucrări de reparare a instalației de stins incendiu, cu hidranți interiori, din Căminul B, care să respecte toate normativele PSI existente.

PREZENTARE

Prevederile și cerințele prezentului Caiet de Sarcini, au caracter obligatoriu și nu vor exonera ofertantul câștigător de răspunderea de a asigura calitatea lucrărilor executate, prin efectuarea verificărilor necesare sau care sunt prevăzute în standardele și normale în vigoare, privind testarea calității lucrărilor.

Executantul, pe parcursul realizării lucrărilor, va respecta prescripțiile tehnice în vigoare privind tehnologiile de execuție, iar materialele utilizate vor avea caracteristicile prevăzute de standardele în vigoare.

Nerespectarea prevederilor prezentei documentații de elaborare și prezentare a ofertei atrage după sine respingerea acesteia.

DESCRIEREA LUCRĂRILOR

Repararea instalației de stins incendii presupune executarea următoarelor lucrări:

- Demontarea cutiilor de hidranți și a țevilor de alimentare vechi, aferente instalației interioară, de stingerea incendiilor. Se vor demonta câte 2 cutii de hidrant pe palier și 2 la subsol, în total 10 bucăți.
- Înlocuirea coloanelor de alimentare existente, (conform planșelor anexate), necesare pentru alimentarea cutiilor de hidranți. Coloanele vor fi confecționate din oțel zincat, se vor monta pe traseul inițial al coloanelor dezasamblate. Diametrul țevilor care se vor asambla va respecta normativele PSI și proiectul de execuție. Îmbinarea țevilor se va face prin mufare. Trecerea conductelor prin planșee sau pereți se va face prin manșoane metalice și se va asigura etanșarea antifoc, conform normelor în vigoare. La baza fiecărie coloane de distribuție se vor monta robineti de trecere a fluidului și robineti de golire.
- Montarea cutiilor de hidranți interiori, complet echipate conform SR EN 671/2, (hidrant interior cu furtun plat). Cutiile de hidranți se vor monta îngropat în perete în locul cutiilor demontate și se vor racorda la colonele de apă.
- La fiecare cutie de hidrant se va monta un robinet de trecere pe racord, necesar izolării cutiei de hidrant, necesar pentru lucrări de reparații.
- Rețeaua instalației de stingerea incendiilor va fi cuplată la rețeaua de alimentare cu apă printr-un robinet de trecere.
- La executarea acestei lucrări se vor folosi doar materiale însoțite de agremente tehnice. Aceste agremente se vor anexa la cartea construcției.
- Refacerea tencuielilor și a zidărilor demolate la montarea instalației de hidranți.
- Efectuarea probelor de presiune conform reglementărilor tehnice în vigoare.
- Lucrările se vor executa pe baza unui proiect. Proiectul va fi executat de către ofertant. Proiectul va respecta, standardele, prescripțiile tehnice și actele normative în vigoare.

Lucrările de execuție și proiectul vor fi executate de către o firmă care să dețină *Autorizație pentru lucrări de instalații de stingere a incendiilor*, precum și *Autorizație pentru proiectare de instalații de stingerea incendiilor*. La sfârșitul lucrării, ofertantul va elibera un buletin prin care va autoriza instalația de hidranți.

Executantul are obligația de a asigura colectarea și transportul molozului rezultat în urma executării lucrărilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Deșeurile feroase se vor preda administratorului de cămin.

- Ofertantul va depune Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, în conformitate cu prevederile Legii nr.26/1990 privind Registrul Comertului, republicata și actualizata, din care să rezulte informații reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor cu privire la obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN principal/secundar din certificatul constatator emis de ORC.
- Ofertantul va depune minim un contract de execuție de lucrări a cărui valoare să fie cel puțin egală cu valoarea estimată a procedurii. Contractul va fi însoțit de certificări de bună execuție (recomandare/document constatator/ lucrări recepționate parțial însoțite de proces-verbal de recepție parțială, sau lucrări recepționate însoțite de proces-verbal la terminarea lucrărilor, sau lucrări recepționate însoțite de proces-verbal de recepție finală pentru cea mai importantă lucrare similară).
- Ofertantul va obține informații privind reglementările obligatorii, în vigoare, referitoare la protecția muncii și de la prevenirea și stingerea incendiilor, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului, respectiv, de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Inspectoratul Teritorial de Muncă..

La întocmirea ofertei financiare se va ține seama de următoarele:

- procentul pentru cheltuieli indirecte va fi de maxim 10%

- procentul pentru profit/beneficiu va fi de maxim 5%

Lucrările se execută pentru remedierea avariilor constatate în urma verificărilor sistemului de stingere cu hidranți interior conform Procesului Verbal de Revizie nr.575/18.03.2016 emis de SC Fire Stop Solutions SRL Galați, posesor al Autorizației nr. 2378 din 28.06.2012 –“Instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorate cu efect de seră”.

Se recomandă vizitarea amplasamentului, aceasta putându-se efectua în baza cererii în acest sens, în zilele de luni-joi în intervalul orar 08,00 -16,30 și vineri 08-14,00, persoană de contact ec.Bogdan Rodeanu, tel: 0336130161.

IMPORTANT


Neîndeplinirea în totalitate a obligațiilor contractuale atrage după sine, aplicarea de către autoritatea contractantă, a prevederilor H.G. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din O.U.G.34/2006, completate cu prevederile H.G. 1337/2006, art.361, alin. 1, lit. d, respectiv: „în raport cu prevederile art. 36 alin. (1) lit.b1), autoritatea contractantă are obligația de a elibera contractantului documente constatatoare care conțin informații referitoare la îndeplinirea obligațiilor contractuale de către acesta și la eventualele prejudicii.....b) să transmită un exemplar Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, în scopul monitorizării, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data expirării termenelor prevăzute la alin. (1).”

Perioada de garanție de bună execuție pentru lucrări este de 24 de luni și decurge de la semnarea procesului verbal la terminarea lucrărilor.

Durata de execuție a lucrărilor va fi de 60 zile.

Se vor respecta prevederile legale în vigoare pentru garanția tehnică a lucrărilor.

Director
Direcția Cămine, Cantine și Proiecte Studentești
ec. Bogdan Rodeanu



Întocmit, ing. Oliviu Gătă