



UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI	
Nr. înregistrare	6282
Data intrare/ieșire	29.02.2016

RĂSPUNS LA SOLICITARE DE CLARIFICĂRI NR. 1

Referitor la procedura de achiziție directă, având ca obiect achiziția de „Indicatoare și benzi fotoluminiscente din PVC, și dibluri + holtzsuruburi”, conform invitației nr. 5769/24.02.2016, în urma solicitării din partea unui operator economic aducem următoarea clarificare:

Întrebare:

„Referitor la Lotul 1 poziția 9 standardele de fabricare ale acestor indicatoare sunt maxime 300x400 mm și chiar din pozele atașate la caietul de sarcini reiese că indicatorul trebuie să aibă forma dreptunghiulară.

Vă rugăm să ne specificați dacă este corectă dimensiunea din caietul de sarcini de 400x400 mm; noi credem ca este vorba de 300x400 mm.”

Răspuns:

Se menține cerința din caietul de sarcini, respectiv pentru Lotul 1, poziția 9 „Loc de adunare în caz de evacuare/ de urgență”, dimensiuni 400x400 mm.

Întocmit,

Ing. Aurica OBREJA