



UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAȚI	
Nr. înregistrare	1936
Data intrare/ieșire	18-01-2016

RĂSPUNS LA SOLICITARE DE CLARIFICĂRI NR. 1

Referitor la procedura de achiziție directă, având ca obiect achiziția de „Indicatoare și benzi fotoluminescente din PVC, și dibluri + holtzsuruburi”, conform invitației nr. 1421/15.01.2016, în urma solicitării din partea unui operator economic aducem următoarele clarificări:

Întrebare 1:

„prin termenul de fotoluminescent se înțelege fluorescent sau reflectorizant și ce culori trebuie folosite?”

Răspuns 1:

Prin termenul de fotoluminescent se înțelege fosforescent, care emite lumină în obscuritate, care lucește în întuneric.

Nu este fluorescent (care devine luminos sub acțiunea unei lumini exterioare) și nici reflectorizant (care se utilizează la semnalizarea rutieră).

Indicatoarele fotoluminescente vor avea fondul verde și restul este alb.

Întrebare 2:

„in caietul de sarcini scrie ca indicatoarele trebuie sa fie format A5 iar in din desenele lor reiese un indicator clasic cu dimensiunile 300mmx100mm.”

Răspuns 2:

Pentru indicatorul „Loc de adunare în caz de urgență” format A5 pe verticală 148x210 și pentru restul indicatoarelor format A5 pe orizontală 300x100.

Întocmit,

Ing. Aurica OBREJA