


## INVITAȚIE

Prin prezenta, vă aducem la cunoștință că, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați este interesată să achiziționeze **„Lucrări de iluminat, de siguranță pentru căile de evacuare în: Corp E, Corp K, Corp I, Corp F și Sală festivități AE”**, și vă invităm să depuneți oferta tehnică și financiară, având în vedere următoarele:

1. Denumirea autorității contractante: Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați  
Cod de identificare: 3127522  
Adresa: Str. Domnească Nr. 47, Galați, România  
Telefon: 0236419177  
Fax: 0236419177
2. Denumire invitație: **„Lucrări de iluminat, de siguranță pentru căile de evacuare în: Corp E, Corp K, Corp I, Corp F și Sală festivități AE”**
3. Modalitatea de desfășurare: achiziție directă.
4. Pentru depunerea ofertei se vor completa formularele atașate prezentei invitații.
5. Împărțirea pe lot-uri: nu
6. Valoarea estimată fără TVA **16775,00 lei**:
7. Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut.
8. Cod CPV: **45316200-7**.
9. Tip contract: executare lucrări.
10. Obiectul contractului: **„Lucrări de iluminat, de siguranță pentru căile de evacuare în: Corp E, Corp K, Corp I, Corp F și Sală festivități AE”**
11. Data limită de depunere a ofertelor: 18.04.2014, ORA 13:00
12. Adresa la care se transmit ofertele: Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, Str. Domnească Nr. 47, Galați, România, cod poștal 800008, Registratură.
13. Limba de redactare a ofertei: Română

14. Tip de finanțare și modalitate de plată: Plata se face în termen de maxim 30 de zile de la execuția lucrărilor, din venituri proprii ale Universității, în contul furnizorului, deschis la Trezoreria Statului.
15. Moneda în care se transmite oferta de preț: lei
16. Modul de obținere a documentației: atașat invitației.
17. Persoana de contact: Virginia Tăchiță, tel. 0336130115, e-mail: virginia.tachita@ugal.ro
20. În eventualitatea în care oferta dumneavoastră corespunde din punct de vedere al solicitărilor din caietul de sarcini, se încadrează în valoarea estimată precizată în invitație și este clasată pe primul loc, achiziția se va finaliza prin cumpărare directă/din catalogul dvs. din SEAP.
18. Vă rugăm să confirmați primirea prezentei invitații, la numărul de fax 0236419177 sau la adresa de e-mail: virginia.tachita@ugal.ro

Rector,  
Prof. Univ. Dr. Ing. Iulian Gabriel BÎRSAN




Director General Investiții și Resurse  
Umane

Ing. Cezar BICHESCU

Șef Serviciu Achiziții  
Ec. Marian DĂNĂILĂ

Întocmit,  
Virginia TĂCHIȚĂ



APROBAT  
RECTOR

prof. univ.dr.ing. Birsan Iulian Gabriel

## CAIET DE SARCINI

### Lucrări de iluminat, de siguranță pentru căile de evacuare în Corpurile E, K, I, F, Sala de festivități AE din str. Domnească nr. 111

#### GENERALITĂȚI

Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului de achiziție publică și constituie ansamblul cerințelor minime pe baza cărora se elaborează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnică și financiară și ulterior se vor executa lucrările contractate.

Lucrările ce urmează să fie executate sunt precizate în listele de cantități anexate prezentului Caiet de sarcini.

Nerespectarea prevederilor prezentei documentații de elaborare și prezentare a ofertei atrage după sine respingerea acesteia.

Autoritatea contractantă va preda amplasamentul executantului pe baza de proces-verbal, în termenul declarat de ofertantul castigator.

Executantul, pe parcursul realizării lucrărilor din prezentul Caiet de sarcini, va avea în vedere următoarele:

- va păstra și va preda în aceeași stare existentă la data predării amplasamentului, a elementelor de construcție realizate anterior (tâmplărie, pardoseli, instalații). Eventualele degradări și distrugerii vor cădea în sarcina executantului;
- executantul va lua măsuri pentru paza materialelor, uneltelor și sculelor necesare execuției lucrărilor, autoritatea contractantă neavând nicio responsabilitate în privința securității acestora;
- executantul va asigura paza amplasamentului până la recepția la terminarea lucrărilor și predarea acestora autorității contractante;
- executantul este obligat să ia toate măsurile și să realizeze amenajările necesare, conform prevederilor Legii nr. 319/2006 privind asigurarea securității și sănătății în muncă și a H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantiere, în vederea realizării lucrărilor cuprinse în prezentul Caiet de sarcini;
- executantul va lua măsuri, în conformitate cu prevederile normativelor legale în vigoare, pentru prevenirea incendiilor pe amplasamentul lucrărilor, fiind responsabil de toate pagubele ce se pot produce;
- executantul va proteja cu folie de protecție toate dotările existente în spațiile în care urmează să execute lucrările din prezentul Caiet de sarcini;

Calitatea lucrărilor și a materialelor incluse în ofertă vor respecta prescripțiile tehnice în vigoare și vor fi însoțite de certificate de calitate și declarații de conformitate.

Lucrările de construcții și de instalații prevăzute în prezentul Caiet de sarcini vor fi recepționate în conformitate cu normativul în vigoare. (lucrări ce devin lucrări ascunse, probe la instalații, etc.)

Recepția lucrărilor de reabilitare va fi organizată conform prevederilor Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții, și a H.G. nr.273/1994 - Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalațiilor aferente acestora.

Pe toată perioada de garanție oferită, executantul are obligația să remedieze, pe cheltuiala sa, eventualele defecțiuni apărute ca urmare a execuției necorespunzătoare a lucrărilor din prezentul Caiet de sarcini.

Lucrările de iluminat de siguranță pentru căile de evacuare vor cuprinde:

- pentru Corpul E - montare 22 bucăți lămpi iluminat de siguranță pentru marcarea căilor de evacuare
- pentru Corpul K - montare 10 bucăți lămpi iluminat de siguranță pentru marcarea căilor de evacuare
- pentru Corpul I - montare 6 bucăți lămpi iluminat de siguranță pentru marcarea căilor de evacuare

- pentru Corpul F - montare 15 bucăți lămpi iluminat de siguranță pentru marcarea căilor de evacuare
  - pentru Sală festivități AE montare 2 bucăți lămpi iluminat de siguranță pentru marcarea căilor de evacuare
- Alimentarea cu energie electrică se va face prin pozarea coblului și protejare lui cu canal de cablu PVC.
- pentru Căminul IB - montare 12 bucăți lămpi iluminat de siguranță pentru marcarea căilor de evacuare.
- Alimentarea cu energie electrică a lămpilor de iluminat se va face prin pozare cablului rezistent la foc și protejare lui cu canal de cablu PVC.

Se vor respecta prevederile „Normativ privind securitatea la incendiu” P118 – 2013 și Ordinului Ministerului Administrației și Internelor nr. 163-2007 „Norme generale de apărare împotriva incendiilor”.


**Durata de realizare a lucrărilor este de maxim 60 zile.**

**Perioada minimă de garanție de bună execuție a lucrărilor este de 24 luni.**


### **IMPORTANT**

Neîndeplinirea în totalitate a obligațiilor contractuale atrage după sine, aplicarea de către autoritatea contractantă, a prevederilor H.G. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din O.U.G. 34/2006, completate cu prevederile H.G. 1337/2006, art.36<sup>1</sup>, alin. 1, lit. d, respectiv: „în raport cu prevederile art. 36 alin. (1) lit.b<sup>1</sup> ), autoritatea contractantă are obligația de a elibera contractantului documente constatatoare care conțin informații referitoare la îndeplinirea obligațiilor contractuale de către acesta și la eventualele prejudicii.....b) să transmită un exemplar Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, în scopul monitorizării, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data expirării termenelor prevăzute la alin. (1).”

Director General Investiții și Resurse Umane  
Dr. ing. Cezar Bichescu



Șef Serviciul Tehnic Universitate  
ing. Doina Padurean



Intocmit  
ing. Oliviu Gâță



### **Lista cantitati de lucrari**

Iluminat de siguranta pentru caile de evacuare in corpurile I, F, K, E si in sala de festivitati corp AE „Camine studentesti”.

#### **Iluminat de siguranta - Sala de festivitati corp AE, str. Domneasca nr. 111**

##### ***Achizitie si montaj:***

- Lampa iluminat de siguranta pentru marcarea cailor de evacuare: buc. = 2;
- Canal cablu PVC: ml. = 18;
- Cablu de alimentare: ml. = 18.

#### **Iluminat de siguranta – corp E, str. Domneasca nr. 111**

##### ***Achizitie si montaj:***

- Lampa iluminat de siguranta pentru marcarea cailor de evacuare: buc. = 22;
- Canal cablu PVC: ml. = 198;
- Cablu de alimentare: ml. = 198.

#### **Iluminat de siguranta – corp K, str. Domneasca nr. 111**

##### ***Achizitie si montaj:***

- Lampa iluminat de siguranta pentru marcarea cailor de evacuare: buc. = 10;
- Canal cablu PVC: ml. = 90;
- Cablu de alimentare: ml. = 90.

#### **Iluminat de siguranta – corp I, str. Garii nr.61**

##### ***Achizitie si montaj:***

- Lampa iluminat de siguranta pentru marcarea cailor de evacuare: buc. = 6;
- Canal cablu PVC: ml. = 54;
- Cablu de alimentare: ml. = 54.

#### **Iluminat de siguranta – corp F, str. Domneasca nr. 111**

##### ***Achizitie si montaj:***

- Lampa iluminat de siguranta pentru marcarea cailor de evacuare: buc. = 15;
- Canal cablu PVC: ml. = 135;
- Cablu de alimentare: ml. = 135.

Şef Serviciul Tehnic Universitate

ing. Doina Pădurean



Intocmit

ing. Talpau Nelu

